РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2026 № 131

п. Синегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 16.02.2026 № 11

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и в целях актуализации схемы теплоснабжения Администрация Синегорского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 16.02.2026 г. № 11 «Об утверждении схемы теплоснабжения Администрации Синегорского сельского» следующие изменения:

1.1. Раздел 12 приложения № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Синегорского сельского поселения И.В.Никулин

Верно:
Заведующий сектором по общим
и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Синегорского сельского поселения
от 05.08.2026 г. № 131

12.Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Перечень возможных сценариев развития аварий в системахтеплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:выход из строя всех насосов сетевой группы;

прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный остановнасосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица № 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

Вид аварии	Возможная причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
Остановка котельной	Выход из строя всех насосов сетевой группы	Прекращение циркуляцииводы в системах отопления потребителей, понижение напора и температуры в зданиях идомах, размораживание тепловыхсетей и отопительных батарей	Муниципальный, локальный
Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы	Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор	Прекращение циркуляцииводы в систему потребителей, температуры и напора в зданиях и домах	Локальный

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Синегорского сельского поселения с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Таблица № 2 «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос»

№ п/п	Порядок действий	Место	Ответственный
1	2	3	
1	Закрывает входную и выходную запорную арматуру, вышедшего из строя сетевого насоса.	Котельная	Ответственное должностное лицо
2	Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса	Котельная	Ответственное должностное лицо
3	Открывает входную и выходную запорную арматуру резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу.	Котельная	Ответственное должностное лицо
4	После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции	Котельная	Ответственное должностное лицо
5	Докладывает ответственному лицу о переходе на резервный сетевой насос и о восстановлении режима работы котельной	Котельная	Ответственное должностное лицо

Таблица №3 «План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах»

№ п/п	Порядок действий	ответственный	примечание
1	Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков.	АРБ	
2	Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали.	АРБ	
3	Демонтаж изоляции поврежденного участка.	АРБ	
4	Снятие заглушек сбросников - слив	АРБ	

	теплоносителя.		
5	Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб.	АРБ	
6	Сварочные работы, устранение течи	АРБ	
7	Установка заглушек на сбросниках.	АРБ	
8	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали.	АРБ	
9	Монтаж изоляции восстановленного участка.	АРБ	
10	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали	АРБ	

Таблица №4 «План действий при прекращении подачи электроэнергии»

№ п/п	Порядок действий	Место	Ответственный
1	Отключение автоматического выключателя (рубильник) основного ввода, отключение всего электроиспользующего оборудование	Котельная	Ответственное должностное лицо
2	Переход на резервный электрический ввод (при отсутствии резерва, подключение и запуск резервного источника электрического снабжения (РИСЭ))	Котельная	Ответственное должностное лицо
3	Проверка фазировки, при необходимости произвести переключение	Котельная	Ответственное должностное лицо
4	Докладывает ответственному лицу о переходе на резервный электрический ввод	Котельная	Ответственное должностное лицо
5	Включение необходимого электрического оборудования	Котельная	Ответственное должностное лицо
6	После запуска насосного оборудования оператор котельной производит розжиг котла согласно эксплуатационной инструкции	Котельная	Ответственное должностное лицо

7	Докладывает ответственному лицу о восстановлении режима работы котельной	Котельная	Ответственное должностное лицо

По завершению аварийных работ проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

Заведующий сектором по общим
и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина